

## Auftraggeber

Saint-Gobain Weber GmbH  
Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1

67059 Ludwigshafen

## Kurzfassung zum Prüfzeugnis Nr.220007395-09-09 vom 28.05.2009

**Betrifft:** Prüfung des Fugenmörtels „**weber.fug 875**“

**Prüfgrundlage:** DIN EN 13 888:2000-04 „Fugenmörtel für Fliesen und Platten -  
Definition und Festlegungen“

DIN EN 12 808-2:2002-04 „Klebstoffe und Fugenmörtel für Fliesen und  
Platten – Teil 2 Bestimmung der Abriebfestigkeit“

DIN EN 12 808-3:2002-04 „Klebstoffe und Fugenmörtel für Fliesen und  
Platten – Teil 3 Bestimmung der Schwindung“

DIN EN 12 808-4:2002-04 „Klebstoffe und Fugenmörtel für Fliesen und  
Platten – Teil 4 Bestimmung der Biege- und Druckfestigkeit“

DIN EN 12 808-5:2002-04 „Klebstoffe und Fugenmörtel für Fliesen und  
Platten – Teil 5 Bestimmung der Wasseraufnahme“

**Untersuchungs-  
Ergebnis** Der untersuchte zementhaltige Fugenmörtel „**weber.fug 875**“ erfüllt  
hinsichtlich der aufgeführten Eigenschaften die Anforderungen, die an  
einen Fugenmörtel der Klasse

**CG 2 W und Ar**

nach DIN EN 13 888:2002-12 gestellt werden.

Dortmund, 21.09.2010

*Hans Förster*



Dipl.-Ing. Hans Förster  
Oberregierungsrat