

## Auftraggeber

Saint-Gobain Weber GmbH  
Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1

67059 Ludwigshafen

## Kurzfassung zum Prüfzeugnis Nr.220007395-09-19 vom 28.05.2009

**Betrifft:** Prüfung des Fliesenklebers „**weber.xerm 848**“

**Prüfgrundlage:** DIN EN 12 004:2002-10 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten -  
Definition und Spezifikation“

DIN EN 1346:1997-03 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten –  
Bestimmung der offenen Zeit“

DIN EN 1308:1997-03 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten –  
Bestimmung des Abrutschens“

DIN EN 12 003:1997-03 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten –  
Bestimmung der Scherfestigkeit von Reaktionsharzklebstoffen für innen  
und außen“

**Untersuchungs-  
Ergebnis** Der Fliesenkleber „**weber.xerm 848**“ hat alle Anforderungen der Klasse

**R2 TE**

nach DIN EN 12004:2002-10 erfüllt.

Dortmund, 21.09.2010

*Hans Förster*



**Dipl.-Ing. Hans Förster**  
Oberregierungsrat