

## Auftraggeber

Saint-Gobain Weber GmbH  
Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1

67059 Ludwigshafen

## Kurzfassung zum Prüfzeugnis Nr.220008354-11 vom 16.06.2011

- Betrifft:** Prüfung des Fliesenklebers „**weber.xerm 860 BlueComfort**“
- Prüfgrundlage:** DIN EN 12 004:2002-10 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Definition und Spezifikation“
- DIN EN 1348:1997-08 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Bestimmung der Haftzugfestigkeit zementhaltiger Mörtel für innen und außen“
- DIN EN 1346:1997-03 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten – Bestimmung der offenen Zeit“
- DIN EN 1308:1997-03 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten – Bestimmung des Abrutschens“
- DIN EN 12002:2003-07 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten – Bestimmung der Verformung zementhaltiger Mörtel und Fugen“

## Untersuchungs- Ergebnis:

Der Fliesenkleber „**weber.xerm 860 BlueComfort**“ hat alle Anforderungen der Klasse

**C2 TE S1**

nach DIN EN 12004:2002-10 erfüllt.

Dortmund, 16.06.2011  
Im Auftrag

  


Dipl.- Ing. Tayyar Uysal  
Sachbearbeiter